



### Beschreibung der Messung:

Zähler 1: Eintarifzähler mit 2 Energierichtungen (Bezug mit Lieferung)

Zähler 2: Eintarifzähler für Kundenanlage

Trennstelle: Ausschalter oder Leistungsschalter (10kA)  
 Bei Leitungsführung über feuergefährdende Betriebsstätten  
 oder über landwirtschaftliche Anwesen ist ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorgeschrieben.

 <b>GEMEINDEWERKE PEISSENBERG</b>	Erzeugungsanlage in Volleinspeisung		
	Beispiel für eine Erzeugungsanlage In Volleinspeisung		
GROSSE	Beab J. Klatzka	ZEICHN.NR.	REV. 1.1
MASSSTAB	1:10	07.2019	BLATT 1 VON 1